

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO61 выдан 30.12.2016г.

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Утверждаю
Начальник лаборатории качества воды
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Нестерёнок К.С.

Протокол КХА
№ 149 от 02 декабря 2020 г..

Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
Объект КХА: Питьевая вода
Вид пробы: разовая (простая)
Цель проводимых работ: Контроль качества воды
Дата отбора : 02.12.2020г.
Дата доставки пробы: 02.12.2020г.
Место отбора: д. Жабино, ул.Поселковая, колонка (возле д.2)
Акт отбора: № 29
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
Дата проведения испытания: 02.12.2020

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Запах при 20/60°С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	0,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012,метод Б
4	Мутность	мг/дм ³	0,062	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм ³	<0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72,п.2

- Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена